






860 33




861 33




$0,4 \text{ mm} < \text{Ø} < 0,8 \text{ mm}$
 $26 \text{ AWG} < \text{Ø} < 20 \text{ AWG}$




Paire 1




Paire 2



Paire 3




Paire 4




Raccordement RNIS (France)

1	2	3	4	5	6	7	8
gris	blanc	incolore	orange	jaune	bleu	violet	marron


Dans des milieux perturbés, utiliser un câble avec écran, par exemple type 278.8.6. et raccorder l'écran à la terre.



Cahier des charges France-Télécom.
Câble sans écran série 278.4.6.



* 100 Ω - 0,5 W - 5 %



• Pour des raisons de sécurité, l'association dans une même boîte d'une prise téléphonique et d'une prise électrique est interdite.

• Omwille van veiligheidsredenen is het verboden een telefooncontactdoos en een stopcontact in dezelfde doos samen te voegen.

• For safety reasons, do not place a telephone socket and an electrical socket in the same box.


• Por razones de seguridad se prohíbe la instalación de tomas de teléfono y tomas eléctricas en una misma caja.

• Zur elektrischen Sicherheit keine gemeinsame Montage von ISDN-Datendosen und Schukosteckdose in der gleichen UP-Dosen bzw. AP-Dose.

• Por razões de segurança, está interdita a colocação de uma tomada telefónica e uma tomada eléctrica numa mesma caixa.

• Πα λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται ο συνδυασμός μέσα στο ίδιο κουτί μιας τηλεφωνικής και μιας ηλεκτρικής πρίζας.

• Dla bezpieczeństwa, nie umieszczaj gniazda telefonicznego i gniazda elektrycznego w tej samej puszcze.



L	≤ 2 m	≤ 5 m	> 5 m
D	≥ 2 cm	≥ 5 cm	≥ 30 cm

- Enseigne lumineuse
- Lichtbord
- Illuminated sign
- Rótulo luminoso
- Sicherheitsleuchte
- Sinal luminoso
- Φωτεινή ένδειξη
- Οξείηλιονy znak

